



Łowicz, 2026-06-01

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.1.194.2026.EP

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025, poz. 960 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek wniesiony do tutejszego organu w dniu 6 marca 2026 r. wraz z korektą wniosku w dniu 31 marca 2026 r., zostało wszczęte postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez likwidację urządzeń wodnych nr 1 i nr 2 tj. obiektów służących do ujmowania wód podziemnych z utworów oligoceńskich, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej na dz. ew. nr 69/18, 69/11, obręb 7-11-11 gm. m.st. Warszawa, pow. M. St. Warszawa, woj. mazowieckie tj.:

1. **studni nr 1** o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 strefa 7:X:5793974,1 Y:7493999,9 zlokalizowanej na działce nr ew. 69/18 ob. 7-11-11 o rzędnej terenu 102,01 m n.p.m. w następujący sposób:
 - a. demontaż płyty przykrywającej obudowę studzienną,
 - b. odłączenie zasilania elektrycznego i demontaż instalacji elektrycznej z obudowy studni,
 - c. likwidacja instalacji wodociągowej oraz wszelkiej armatury związanej z ujęciem wód podziemnych znajdującej się wewnątrz obudowy otworu studziennego, demontaż głowicy studziennej oraz pompy głębinowej z przewodem tłocznym,
 - d. pomiar aktualnej głębokości otworu studziennego oraz głębokości do zwierciadła wód podziemnych,
 - e. dezynfekcja otworu studziennego z użyciem roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu i zarządzenie 24 h przerwy na skuteczną reakcję,
 - f. wypełnienie otworu przechlorowanym piaskiem od dna otworu do 205 m p.p.t. oraz zaczynem cementowym od 205 m p.p.t. do 2,6 m p.p.t.
 - g. wypełnienie zaczynem cementowym przestrzeni pierścieniowych między zabudowanymi w otworze kolumnami rur osłonowych,
 - h. demontaż obudowy studziennej, przycięcie pozostawionych kolumn rur osłonowych na głębokości ok. 2,6 m p.p.t., wygładzenie krawędzi, zabezpieczenie przed korozją i zabezpieczenie przelotów rur szczelną pokrywą, wypełnienie przestrzeni po obudowie studziennej materiałem gliniasto-ziemnym,
 - i. umiejscowienie na powierzchni terenu „świadka” wykonanego z betonu, z informacją o numerze studni (nr 1) i głębokości otworu studziennego (267 m) oraz roku likwidacji studni.
2. **studni nr 2** o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 strefa 7: X: 5794258,0 Y:7493828,1 zlokalizowanej na działce nr ew. 69/11 ob. 7-11-11 o rzędnej terenu 100,53 m n.p.m. w następujący sposób:
 - a. demontaż płyty przykrywającej obudowę studzienną,

- b. odłączenie zasilania elektrycznego i demontaż instalacji elektrycznej z obudowy studni,
- c. likwidacja instalacji wodociągowej oraz wszelkiej armatury związanej z ujęciem wód podziemnych znajdującej się wewnątrz obudowy otworu studziennego, demontaż głowicy studziennej oraz pompy głębinowej z przewodem tłocznym,
- d. pomiar aktualnej głębokości otworu studziennego oraz głębokości do zwierciadła wód podziemnych,
- e. dezynfekcja otworu studziennego z użyciem roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu i zarządzenie 24 h przerwy na skuteczną reakcję,
- f. wypełnienie otworu przechlorowanym piaskiem od dna otworu do 204 m p.p.t. oraz zaczynem cementowym od 204 m p.p.t. do 2,6 m p.p.t.
- g. wypełnienie zaczynem cementowym przestrzeni pierścieniowych między zabudowanymi w otworze kolumnami rur osłonowych,
- h. demontaż obudowy studziennej, przycięcie pozostawionych kolumn rur osłonowych na głębokości ok. 2,6 m p.p.t., wygładzenie krawędzi, zabezpieczenie przed korozją i zabezpieczenie przelotów rur szczelną pokrywą, wypełnienie przestrzeni po obudowie studziennej materiałem gliniasto-ziemnym,
- i. umiejscowienie na powierzchni terenu „świadka” wykonanego z betonu, z informacją o numerze studni (nr 2) i głębokości otworu studziennego (268 m) oraz roku likwidacji studni.

Wywieszono na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
oraz na stronie internetowej <http://eto.um.warszawa.pl>

w terminie od dnia 18.06.2026 do dnia 03.07.2026r.

Uwagi.....12425/2026r.....

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/
2026-06-01

.....

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu wywieszenia),
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Aa.

Sprawę prowadzi: Emilia Podsędek

e-mail: emilia.podsedek@wody.gov.pl tel. 46 811 50 60 wew. 31

Strona 2 z 2

www.gov.pl/web/wody-polskie