

Załącznik nr 1 do decyzji Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Nr 2/DŚ/2026 z 29 lipca 2026r.

Znak sprawy: UD-IV-WOŚ-B.6220.219.2025.KBA

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego budowie kolektora N-Bis w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na działkach o numerach ewidencyjnych: dz. ewid. nr 7/3, 2 z obrębu 1-04-16, dz. ewid. nr 15, 8/13, 9, 8/6, 10, 1 z obrębu 1-04-10, dz. ewid. nr 70 z obrębu 1-10-04, dz. ewid. nr 29/1, 32 z obrębu 1-02-38, dz. ewid. nr 9/1 z obrębu 1-05-28, dz. ewid. nr 35/5 z obrębu 1-02-29, dz. ewid. nr 35/5 z obrębu 1-02-29, dz. ewid. nr 4, 1/2 z obrębu 1-02-23, dz. ewid. nr 23/4, 21/2, 21/1, 27/2, 26/2, 25/3, 47/7, 11 z obrębu 1-03-12, dz. ewid. nr 77 z obrębu 1-05-01, dz. ewid. nr 16 z obrębu 1-03-07.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kolektora N-Bis w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na działkach o numerach ewidencyjnych: dz. ewid. nr 7/3, 2 z obrębu 1-04-16, dz. ewid. nr 15, 8/13, 9, 8/6, 10, 1 z obrębu 1-04-10, dz. ewid. nr 70 z obrębu 1-10-04, dz. ewid. nr 29/1, 32 z obrębu 1-02-38, dz. ewid. nr 9/1 z obrębu 1-05-28, dz. ewid. nr 35/5 z obrębu 1-02-29, dz. ewid. nr 35/5 z obrębu 1-02-29, dz. ewid. nr 4, 1/2 z obrębu 1-02-23, dz. ewid. nr 23/4, 21/2, 21/1, 27/2, 26/2, 25/3, 47/7, 11 z obrębu 1-03-12, dz. ewid. nr 77 z obrębu 1-05-01, dz. ewid. nr 16 z obrębu 1-03-07.

Projektowany kolektor zostanie zlokalizowany w rejonie istniejących ulic, ul. J. S. Bacha, alei gen. Władysława Sikorskiego i Alei Wincentego Witosa, na terenie antropogenicznie przekształconym, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i usługowych. Inwestycja usytuowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2026.737 zm.).

W ramach inwestycji projektuje się rurociąg wodociągowy magistralny o średnicy DN 1600mm na odcinku 600 m oraz średnicy DN 1400mm na odcinku 3400 m. Sieć posadowiona będzie na głębokości około 4,1 m – 7,2 m poniżej terenu. Wykopy budowlane zostaną zabezpieczone szalunkami liniowymi rozporowymi.

Projektowany rurociąg wodociągowy magistralny zostanie wykonana z rur żelbetowych zabezpieczonych okładziną PEHD w celu zwiększenia odporności na oddziaływanie chemiczne, wykonane w klasy betonu C40/50 łączone manszetą ze stali czarnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zużyta woda będzie odprowadzona do kanalizacji miejskiej na warunkach gestora sieci.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia korzystanie ze środowiska polegać będzie na ingerencji w środowisko gruntowe, związane z wykonaniem robót ziemnych oraz na zużyciu wody, paliw do maszyn i pojazdów, energii elektrycznej, surowców i materiałów budowlanych. Natomiast na etapie eksploatacji nie będzie zapotrzebowania na energię, paliwa czy surowce. Wszelkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Stosowane do budowy materiały będą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odpady powstające podczas realizacji przedmiotowej inwestycji będą segregowane i odpowiednio magazynowane w sposób, który nie będzie zagrażać

środowisku, do czasu ich odbioru przez uprawnione podmioty. Obszar zajęty na czas prowadzenia robót zostanie uporządkowany po zakończeniu prac.

z up. Zarządu Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy

**Dominik Artur
Babski**

Elektronicznie podpisany przez
Dominik Artur Babski
Data: 2026.07.29 09:04:02 +02'00'

Dominik Babski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Mokotów

(pismo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym –
data podpisania pisma jest datą podpisu elektronicznego)