Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem

WD.ZUZ.4210.31.2025.MP
Komornica, 30 października 2026 r.

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335),

informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27.01.2025 r., pełnomocnika, który działał w imieniu firmy Shell Polska Sp. z o.o., ostatecznie uzupełnionym pismem z dnia 28.03.2025 r. (data wpływu do ZZ Dębe 10.04.2025 r.), w związku z ostatecznością decyzji wydanej w dniu 29.10.2025 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, znak W.RUZ.4219.47.2025, uchylającej decyzję organu I instancji tj. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu myjni samochodowej, znajdującej się na dz. nr ew. 152/3, obr. 05-15 Stacja paliw Shell nr 1006, Marki, do urządzenia kanalizacyjnego (wpięcie do kanalizacji) znajdującego się na dz. nr 73/4, obr. 01-02 Ząbki, będącego własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstałych w trakcie funkcjonowania myjni samochodowej przy stacji paliw Shell R1006 przy ul. Piłsudskiego w Markach, zlokalizowanej na działce nr ew. 152/3 obręb 05-15 Marki, do urządzeń kanalizacji sanitarnej, będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej Sp. z o.o. w Ząbkach (ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki), w ilościach:

Q max/s = 0,0002 m3/s,
Qśr/d = 4,11 m3/d,
Qdop/r = 1500 m3/rok.

przy maksymalnych stężeniach wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczających:
azot amonowy - 100 mg/dm3,
węglowodory ropopochodne –15 mg/dm3,
fosfor ogólny - 15 mg/dm3,

Dyrektor

Przemysław Sobiesak

/dokument podpisano elektronicznie/